

## Égéstermék-elvezető ellenőrzése

- 2 évente gáz üzemű és a zárt rendszerű
- 1 évente a szilárd tüzelőanyagú berendezéssel üzemelő égéstermék elvezető

